



Městský úřad Přestice

odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62

NAŠE SPIS. ZNAČKA: OŽP/22061/2022/VOT
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-OŽP-VOT/83652/2022

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Tomáš Vondrovic
TELEFON: 379 304 522
E-MAIL: vondrovic@prestice-mesto.cz

DATUM: 7.10.2022

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

[REDAKCE]
(dále jen "žadatel") dne 6.10.2022 podal žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve věci:

- Povolení k nakládání s vodami vydaného pro MVE Přestice

Žadatel poskytnutou informaci požadoval ve formě kopie uvedeného povolení.

Městský úřad Přestice, odbor životního prostředí, jako subjekt povinný poskytovat informace podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím

poskytuje

následující informaci:

- Rozhodnutí Městského národního výboru Přestice – odboru výstavby č.j. 515/st. P./89 – Ša ze dne 28.3.2022

Poskytnutá informace je zaslána v anonymizované formě.

Tomáš Vondrovic v.r.
referent odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

[REDAKCE] + příloha: anonymizovaná kopie rozhodnutí Městského národního výboru Přestice – odboru výstavby č.j. 515/st. P./89 – Ša ze dne 28.3.2022

č.j.: 515/st. p./89 - Ša

✓ - ČRS Přeštice

s. [redacted]

✓ - Povodí Vltavy
PLZEN

✓ - st. dozor: [redacted]

✓ - Státní statek Přeštice

✓ - JZD Přeštice

Odběr povrchové vody z vodního toku Úhlava - rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby MVE včetně náhonu a el. přípojky

Na základě Vaší žádosti ze dne 6. 3. 1989 a na podkladě předložených vyjádření účastníků řízení a na základě vydaného územního rozhodnutí č.j. 1689/88-UR - Ša ze dne 12.9.1988 Vám v y d á v á zdejší odbor výstavby toto:

R o z h o d n u t í .

Odbor výstavby MěstNV Přeštice jako příslušný vodohospodářský orgán podle ust. § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 130/1974 Sb. a o státní správě ve vodním hospodářství a vyhláška č. 10/1976 Sb. uděluje Vám ve smyslu zákona č. 138/1973 Sb. o vodách žádané vodohospodářské povolení a dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. stavební povolení na MVE za těchto podmínek:

1. K odběru povrchové vody z vodního toku Úhlava u vzdouvacího jezu v říčním km 32,495 pomocí mikrosoustrojí obsahující 3 turbíny MT 5 pro výrobu el. energie pro ZCE Klatovy celkem 33 kW. Mikrosoustrojí bude umístěno na pravém břehu řeky Úhlavy na pozemku č.k. 1325/1 a 715/7 v k.ú. Přeštice včetně náhonu v délce cca 16 m a šířky 2 m, max. lhtnost 1 turbíny 755 l/sec. Toto povolení je vázáno se smyslem ust. § 8 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách za splnění těchto podmínek a povinností:
2. Stavba bude provedena podle platných bezpečnostních předpisů na ochranu jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované malé vodní elektrárny, jakož i předpisů na ochranu zdraví pracujících a bude dokončena nejpozději do 31.12.1991.
3. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. [redacted] a bude obsahovat přívodní kanál o délce 14 m a š. 3,5 m opatřený hrubými česlemi, stavidlem a u ústí do kašny jemnými česlemi a úhořím odborným zařízením. Náhon bude od cesty oddělen živým plotem. Kašna je lichoběžníkového půdorysu o rozměrech 3m až 5m, -šířky, a 9 m délky. Spodní část je ze železobetonu o tl. 450 mm (stěny a dna 400 mm). Nadzemní část je dřevěná stavba se šikmými stěnami a doškovou krytinou, vlastní střešní plocha má krytinu plechovou vypádanou do vnitřních odpadů PVC Ø 150 mm.

4. Pož dokončení stavby bude odbor výstavby MěstNV Přeštice požádán o provedení vodohospodářské kolaudace stavby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona o vodách.
5. Platnost tohoto povolení se stanoví na dobu spojenou s platností uzavřené dohody o dočasném užívání pozemku a o spoluužívání jezového tělesa s Povodí Vltavy - závod Berounka - podmínky této dohody budou v průběhu výstavby a po dokončení stavby dodržovány.
6. Při realizaci stavby MVE budou splněny podmínky ZČE Klatovy ze dne 29. 6. 1988.
7. Po dobu výstavby MVE bude dodržena dohoda o dočasném užívání pozemku s CRS MO Přeštice a po dokončení stavby bude dán pozemek do původního stavu.
8. Budou dodrženy podmínky Státního statku Přeštice ze dne 9.11.1988 a JZD Přeštice ze dne 11.3.1989.
9. Pozemek využívaný jako přístup na staveniště a pozemek na skládku materiálu bude dán do původního stavu.

O d ů v o d ě n í :

Dne 6.3.1989 jste požádali odbor výstavby MěstNV Přeštice o povolení k odběru povrchové vody z řeky Úhlavy a o stavbu MVE v ř. km 32,495. K této žádosti zahájil odbor výstavby MěstNV Přeštice řízení podle ustanovení § 14 zák. č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství a ust. § 18 a následně zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení. Na zřízení MVE bylo odborem výstavby provedeno územní řízení a dne 12.9.1988 vydáno územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu odbor výstavby MěstNV Přeštice upustil od místního šetření a na základě předložených vyjádření a na základě místních znalostí Vám udělil žádané vodohospodářské povolení, které váže na plnění výše uvedených podmínek.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru VLHZ ONV Plzeň - jih podáním učiněným na MěstNV Přeštice - stavebního odboru.

Vladimír Š á r a
vedoucí odboru výstavby

